

MĚSTO HRONOV

Zastupitelstvo města Hronov schvaluje na základě usnesení č. 5/2024 ze dne 11. 12. 2024 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, následující dokument:

Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- (1) Tento dokument upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Hronov.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, spolky a dalšími osobami, které působí na úseku požární ochrany.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Hronov (dále jen „obec“) je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Hronov (dále jen „JSDH Hronov“) podle čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) odbor tajemníka MěÚ Hronov - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
 - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru stanoví nařízení Královéhradeckého kraje.

Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno a uvedeno v čl. 7.

- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v čl. 9.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Čs. armády 120, Hronov, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a rozmístění těchto zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 2.
- (3) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 2), jsou povinni oznámit obci:
- a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

Požár či jinou mimořádnou událost je každý povinen bezodkladně ohlásit na **tísňovou linku 150, nebo jednotné číslo evropského tísňového volání 112**.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- b) Členové JSDH Hronov jsou o vyhlášení požárního poplachu informováni SMS zprávou odeslanou Krajským operačním a informačním střediskem KOPIS HZS Královéhradeckého kraje.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro jednotlivé stupně požárního poplachu je stanoven poplachovým plánem Královéhradeckého kraje, který je operativní dokumentací Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Čl. 10

Závěrečné ustanovení

- (1) Zastupitelstvo města Hronov ukládá podle § 109 odst. 3 zákona odboru tajemníka Městského úřadu Hronov zajišťování průběžné kontroly a aktualizace přehledu o zdrojích požární vody, uvedených v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
- (2) Kontroly budou prováděny dle podmínek vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 1x ročně, a to odborně způsobilou osobou v požární ochraně. Protokol z kontrol bude uložen v kanceláři odboru tajemníka MěÚ Hronov.
- (3) Tento dokument nabývá účinnosti dnem 12. 12. 2024.

.....
Petr Koleta
starosta

.....
Mgr. Věra Bartošová
místostarostka

Příloha č. 1**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH Hronov**

	Kategorie JPO	Minimální celkový počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
JSDH Hronov	JPO III/1	20	3 + 1 velitel

	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
JSDH Hronov	1x CAS 30 8500/510-S2R 1x CAS 15 3500/400-M2R 1x CAS 16 3500/200-M3R 3x DA 3x PMS 1x PN Člun nafukovací „raft“

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka

DA – dopravní automobil

PMS – přívěsná motorová stříkačka

PN – přívěs nákladní za osobní automobil

Příloha č. 2

Přehled zdrojů vody

Požární nádrže, vodní plochy:²

č.	adresa	typ	pozemek, k.ú.	GPS souřadnice čerpacího místa	objem vody	pozn.
1	Rokytník, pod č.p. 49	otevřená požární nádrž	p.p.č. 32/6, k.ú. Rokytník	50°30'10.64"N, 16°8'52.76"E	51 m ³	obecní nádrž – majetek města Hronov
2	Rokytník, pod č.p. 19	otevřená požární nádrž	p.p.č. 93/2, k.ú. Rokytník	50°29'59.11"N, 16°9'27.74"E	146 m ³	obecní nádrž – majetek města Hronov
3	Rokytník, za č.p. 4	otevřená požární nádrž	p.p.č. 148/3, k.ú. Rokytník	50°29'54.58"N, 16°9'53.24"E	53 m ³	obecní nádrž – majetek města Hronov ³
4	Rokytník, u č.p. 86	otevřená požární nádrž	p.p.č. 876/5, k.ú. Rokytník	50°30'1.75"N, 16°10'8.53"E	149 m ³	obecní nádrž – majetek města Hronov ³
5	Velký Dřevíč, ul. Na Louce „z obou stran stávajícího mostku“	Potok Dřevíč	p.p.č. 755/2, k.ú. Velký Dřevíč	50°29'47.97"N, 16°11'3.69"E	-	vodní tok ⁴
6	Velký Dřevíč, ul. Na Louce „z obou stran stávajícího mostku“	Potok Dřevíč	p.p.č. 728/1, k.ú. Velký Dřevíč	50°29'47.66"N, 16°11'4.40"E	-	vodní tok ⁴
7	most v Žabokrkách, u č.p. 24	řeka Metuje	p.p.č. 1257, k.ú. Žabokrky	50°29'25.87"N, 16°11'6.87"E	-	vodní tok ⁴
8	Žabokrky, u č.p. 63	otevřená požární nádrž	p.p.č. 1040/1, k.ú. Žabokrky	50°29'36.93"N, 16°11'34.67"E	35 m ³	soukromá požární nádrž ⁵

² Zdroje požární vody jsou každoročně kontrolovány odborně způsobilou osobou v PO, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdější předpisů - protokol uložen na odboru tajemníka MěÚ Hronov. Provozní schopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Hronova, deklaruje město Hronov.

³ Čerpací místo je dosažitelné přenosným požárním čerpadlem v souladu s čl. 7 přílohy č. 1 nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004.

⁴ Zřízení čerpacího místa na základě souhlasného vyjádření Povodí Labe, s.p. – vyjádření uloženo na odboru tajemníka MěÚ Hronov.

⁵ Využití soukromého zdroje požární vody je na základě dohody mezi městem Hronov a vlastníkem zdroje požární vody. Požární nádrž je volně přístupná po příjezdové komunikaci (bez vjezdové brány, závory).

9	ul. nám. Čs. Armády, u č.p. 120	řeka Metuje	p.č. 98, k.ú. Hronov	50°28'49.59"N, 16°10'49.40"E	-	vodní tok ⁶
10	ul. Hostovského, u č.p. 263	řeka Metuje	p.č. 1605, k.ú. Hronov	50°28'38.43"N, 16°10'49.82"E	-	vodní tok ⁶
11	ul. Freiwaldovo náměstí, u č.p. 400	řeka Metuje	p.č. 1626/3, k.ú. Hronov	50°28'38.19"N, 16°10'50.94"E	-	vodní tok ⁶
12	rybník ve Zbečníku, za č.p. 205	rybník	p.p.č. 306/2, k.ú. Zbečník	50°28'39.88"N, 16°10'24.41"E	666 m ³	soukromý rybník ⁷

Hydranty ve správě Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s.⁸

č.	adresa	provedení hydrantu	pozemek, k.ú.	GPS souřadnice hydrantu	vydatnost l/s	potrubí sítě DN v mm	tlak Mpa	číslo VaK Náchod
13	Velký Dřevíč, naproti č.p. 248	nadzemní	p.p.č. 680/3, k.ú. Velký Dřevíč	50°29'51.51"N, 16°10'55.05"E	6,0	Pvc 110	0,68	790
14	ul. Palackého, u č.p. 1000 „u zimního stadionu“	nadzemní	p.p.č. 1604, k.ú. Hronov	50°28'29.67"N, 16°11'0.11"E	6,0	Pe 110	0,62	716
15	ul. Nádražní, u č.p. 178 „u vlakového nádraží“	nadzemní	p.p.č. 1616, k.ú. Hronov	50°28'23.05"N, 16°10'39.34"E	6,0	Pe 110	0,61	2023
16	Zbečník, u č.p. 55	nadzemní	p.p.č. 1235/8, k.ú. Zbečník	50°28'49.46"N, 16°10'03.23"E	6,0	Pe 110	0,53	756
17	Zbečník, u č.p. 88	nadzemní	p.p.č. 1232/1, k.ú. Zbečník	50°28'54.05"N, 16°09'30.36"E	4,0	Lt 80	0,35	762
18	ul. Klicperova, před č.p. 1008	nadzemní	p.č. 1410/13, k.ú. Hronov	50°28'40.68"N, 16°11'43.05"E	6,0	Pvc 110	0,27	699
19	ul. nám. Čs. Armády, před č.p. 2	nadzemní	p.č. 1589, k.ú.	50°28'47.25"N,	6,0	Lt 100	0,61	738

⁶ Zřízení čerpacího místa na základě souhlasného vyjádření Povodí Labe, s.p. – vyjádření uloženo na odboru tajemníka MěÚ Hronov.

⁷ Využití soukromého zdroje požární vody je na základě dohody mezi městem Hronov a vlastníkem zdroje požární vody. Případné překonání uzamčené, vjezdové, ručně otevíratelné brány na pozemek je na základě vzájemné dohody mezi městem Hronov a vlastníkem, a to přestřížením visacího zámku pákovými kleštěmi z CAS. Čerpací místo je dosažitelné přenosným požárním čerpadlem v souladu s čl. 7 přílohy č. 1 nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004.

⁸ Doklad o provozuschopnosti a vydatnosti hydrantů je každoročně předán společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na MěÚ Hronov - protokol uložen na odboru tajemníka MěÚ Hronov, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Hronova, deklaruje město Hronov.

			Hronov	16°10'53.19"E				
20	Velký Dřevíč, před č.p. 38	nadzemní	p.p.č. 682/1, k.ú. Velký Dřevíč	50°30'27.80"N, 16°11'08.17"E	4,0	Lt 80	0,71	778
21	Malá Čermná, u č.p. 13	nadzemní	p.p.č. 22/1, k.ú. Malá Čermná	50°26'50.11"N, 16°13'58.35"E	6,0	Pvc 110	0,62	963

Okrajové části města, dále mezilehlé části mezi vymezenými místy lze řešit dle možností ČSN 73 0873. Například pomocí vlastního zdroje požární vody. Případně v některých případech pomocí analýzy zdolávání požáru, zpracované autorizovanou osobou ČKAIT pro požární bezpečnost staveb.

Mapa zdrojů požární vody – soubor .PNG

Katastrální mapa zdrojů požární vody – soubor .PDF a .DWG